

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО "г. Екатеринбург" ГУ МЧС России по Свердловской области
 Г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48, тел: 8 (343) 220-32-11, e-mail: otdel-006@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1423/1/1
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "РАДУГА"(МБУ ДО ДДТ "РАДУГА")

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице директора, Стаценко Татьяны Николаевны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «17» сентября 2018 года, № 1423, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

21.09.2018 с 12 час. 30 мин. по 14 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

09.10.2018 с 12 час. 0 мин. по 12 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Ушаковым Андреем Сергеевичем
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "РАДУГА"(МБУ ДО ДДТ "РАДУГА") ,
 г.Екатеринбург, ул. Титова 34

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Стаценко Т.Н., зам. директора по АХЧ Кравцовым В.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Выход на лестницу 3-го типа из помещения №9 (2 этаж) по тех. паспорту от 16.11.2001г. закрыт на навесной замок.	п. 35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее ППР в РФ)	08.07.2019	

2	Выход на лестницу 3-го типа из помещения №12 (2 этаж) по тех. паспорту от 16.11.2001г. закрыт на навесной замок.	п. 35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее ППР в РФ)	08.07.2019	
3	Помещение №6 (2 этаж) по тех. паспорту от 16.11.2001г. не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 46 ФЗ №184 "О техническом регулировании" от 27.12.02г., п.1.2, п.13.3.2, п.А4 Приложения А СП 5.13130.2009, п.4 НПБ 110-03.	08.07.2019	
4	Помещение №10 (2 этаж) по тех. паспорту от 16.11.2001г. не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 46 ФЗ №184 "О техническом регулировании" от 27.12.02г., п.1.2, п.13.3.2, п.А4 Приложения А СП 5.13130.2009, п.4 НПБ 110-03.	08.07.2019	
5	Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 ППР в РФ.	08.07.2019	
6	Световые оповещатели «Выход» установлены сбоку от эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа в помещении №12 (2 этаж) по тех. паспорту от 16.11.2001г.	ст. 46 ФЗ №184 "О техническом регулировании" от 27.12.02г., п.5.3 СП 3.13130.2009, п.6.2.2 ГОСТ Р 12.4.026-2001.	08.07.2019	
7	Запор на двери эвакуационного выхода из помещения №20 (1 этаж) по тех. паспорту от 16.11.2001г. не посредством наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа	п.35 ППР в РФ	08.07.2019	
8	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях склада обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.20 ППР в РФ, ст. 46 ФЗ №184 "О техническом регулировании" от 27.12.02г., п.5.1.2 СП 4.13130.2003	08.07.2019	
9	Двери кладовых для хранения горючих материалов выполнены с пределом огнестойкости менее 0,6 ч. (EI30)	ст. 46 ФЗ №184 "О техническом регулировании" от 27.12.02г., п.74, 5.14* СНИП 21-01-97*,	08.07.2019	

		п.1.82 СНиП 2.08.02-89, п.5.6.4 СП 4.13130.2013		
10	Расстояние от светильников до хранящихся предметов в помещении «костюмерной» менее 0,5 метра.	п.343 ППР в РФ	08.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору

Ушаков Андрей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» октября 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Signature]

(подпись)

«09» октября 2018 г.

Зам. директора по АХЧ Краков В.И.
(должность, фамилия, инициалы)

по добровольности от 05.10.2018

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 05.04.2021 по 05.04.2022